



NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

P.O. BOX 49
150 06 Praha 56

Sp.značka: 70 - 21993/2012

Č.j.: 15791/2012-NBÚ/70

Praha 31. května 2012

Počet listů: 1

Uchazeč

Dotazy k Zadávací dokumentaci

Ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu č.p. 1125, Brno“, uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 72020100111155 vám zasílám otázku a odpověď uchazeče.

1) Žádáme o vyjádření k zařízení:

„FILTR In = 3x200A útlum 60dB v pásmu 100kHz až 1GHz k rozvaděči RF a
„Filtr 16A (60Db v pásmu 100kHz-1GHz) umístěný nad podhledem v m.č. 104

Dle odborných firem by toto speciální zařízení zamezujících úniku informací formou elmag.vyzařování (pro ochranu utajovaných skutečností) mělo být přímou dodávkou investora NBÚ a nemělo by být v žádném případě předmětem nacenění stavební firmy. V případě požadavku nacenění by bylo vhodné určit investorem pevnou částku Kč za tyto zařízení pro všechny uchazeče nebo sdělit název firmy v ČR mající monopol na dodávku a servis takového zařízení.

Odpovědi:

1) Jak již bylo uvedeno v Dodatečné informaci č. 2 : *Jedná se o specifické zařízení. V příloze zasíláme technický list referenčního výrobku, který svými parametry odpovídá stanoveným požadavkům. Použitý název výrobku nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny.*

S pozdravem

Ing. Dagmar Vážná, v.r.
vedoucí ekonomického oddělení